

Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах за 2018 год

Общая информация

Наименование органа, осуществляющего контроль *	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
<p>Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области</p>	<p>Проверка соблюдения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ</p>	<p>01.03.2018 - 30.03.2018</p>	<p>1. В раздевальнях (женские, мужские) не оборудованы сушками для волос-фенами. 2. Стенки и обходные пути бассейна имеют сколы в плиточной отделке. 3. Отделка стен раздевален (женской и мужской), а также душевой при сауне выполнена из деревянных панелей, что не позволяет проводить качественную чистку и дезинфекцию. 4. Отсутствие технической документации на вентиляционную систему. 5. Приборы отопления защищены экранами, которые не допускают уборку влажным способом. 6. Параметры искусственной освещенности зала бассейна ниже предела гигиенического норматива. 7. Параметры искусственной освещенности кабинета директора и экономиста ниже предела гигиенического норматива. 8. Стены в административном здании бассейна частично повреждены, что не позволяет качественно проводить уборку с последующей</p>	<p>1. Установлены фены для сушки волос в раздевальнях (женской и мужской). 2. Выполнено частично. 3. Выполнено частично. 4. Техническая документация на вентиляционную систему сделана. 5. Выполнено полностью. 6. Ведутся работы. 7. Выполнены полностью. 8. Выполнены полностью.</p>

Наименование органа, осуществляющего контроль *	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
			дезинфекцией.	
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области	в соответствии с пп "б" п 2 ч.2 статьи 10 от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"	09.04.2018 - 08.05.2018	1.Нет паспортов на системы вентиляции. 2.Не проводится ежегодная проверка эффективности работы систем механической приточно-вытяжной вентиляции бассейна. 3.У сотрудников отсутствует прохождение санминимума. 4.Неправильное хранение уборочного инвентаря. 5.Отсутствует перечень возможных аварийных ситуаций при эксплуатации бассейна. 6.Не проводится контроль за эффективностью работы приточно-вытяжной вентиляции .	1.Паспорт разработан. 2.Проверка проводится специализированной организацией. 3.Прохождение санминимума обеспечено 100 % сотрудников. 4.Хранение уборочного инвентаря производится согласно санитарному законодательству. 5.Перечень разработан. 6.Контроль ведется специализированной организацией.
Главное управление МЧС России по Кемеровской области	соответствие занимаемых помещений по адресу: г. Мыски ул.Энергетиков, дом.4, обязательным требованиям пожарной безопасности	23.05.2018 - 04.06.2018	1.На пути эвакуации здания применяются материалы для отделки стен (пл.панели) сертификат пожарной безопасности на панели отсутствует. 2.Автоматическая противопожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей находится в неисправном состоянии 3.Системы пожарной сигнализации зданий класса функциональной пожарной опасности не обеспечивает подачу	1.Исполнено полностью. 2.Автоматическая противопожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей находится в исправном состоянии. 3.Система пожарной сигнализации зданий класса функциональной пожарной опасности обеспечивает подачу сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны. 4.Ведутся работы

Наименование органа, осуществляющего контроль *	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
			<p>сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны 4.В холле помещений бассейна применяются материалы для отделки стен и потолка (деревянная рейка). Сертификат пожарной безопасности отсутствует. 5.Отсутствуют двери эвакуационных выходов, предусмотренные проектной документацией, из поэтажных коридоров и лестничных клеток.</p>	<p>по устранению. 5.Ведутся работы.</p>
<p>Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области</p>	<p>проверка исполнения предписания №174 от 08.05.2018 г.</p>	<p>25.06.2018 - 20.07.2018</p>	<p>нарушений не выявлено</p>	<p>предписание №174 от 08.05.2018 г. выполнено в срок</p>
<p>Главное управление МЧС России по Кемеровской области</p>	<p>контроль за исполнением предписания № 26/1/17 от 04.06.2018г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы</p>	<p>03.07.2018 - 30.07.2018</p>	<p>1.На объекте на пути эвакуации здания применяются материалы для отделки стен пластиковые панели. Сертификат пожарной безопасности отсутствует. 2.В холле помещения бассейна применяются материалы для отделки стен и потолка деревянная рейка.Сертификат пожарной безопасности отсутствует. 3.На объекте отсутствуют двери</p>	<p>1.Исполнен полностью-панели демонтированы. 2.Работы ведутся по замене деревянной рейки. 3.Ведутся работы.</p>

Наименование органа, осуществляющего контроль *	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
	возникновения пожара.		эвакуационных выходов, предусмотренные проектной документацией.	
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области	проверка исполнения предписания № 125 от 30.03.2018	12.11.2018 - 07.12.2018	1.Программа производственного контроля разработана .но не утверждена и не прошла экспертную проверку специализированной организацией.. 2.Сведения о результатах производственного контроля предоставлять в Территориальный отдел Роспотребнадзора .	1.Пункт выполнен, программа производственного контроля утверждена и прошла экспертизу. 2.Сведения предоставляются.